



KOMO[®] Productcertificaat K4158/04



Uitgegeven 2021-08-15 Vervangt K4158/03
Geldig tot Onbepaald d.d. 2017-12-01
Pagina 1 van 2

Buizen van PVC voor rioolpersleidingen **Omniplast B.V.**

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 2009 "Buizen van biaxiaal georiënteerd, ongeplasticeerd PVC (PVC-O) en niet georiënteerd PVC (PVC-U) voor rioolpersleidingen" d.d. 12 september 2017, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken van dit product worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan **verklaart Kiwa dat** het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat:

Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
- De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen, mits buizen van PVC voor rioolpersleidingen voorzien zijn van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Ron Scheepers
Kiwa

*Dit productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl.
Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van Kiwa: www.kiwa.nl.*

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Omniplast B.V.
Taylorweg 4
5466 AE VEGHEL
Postbus 521
5460 AM VEGHEL
Tel. 0413-380800
info.veghe@omniplast-group.com
www.omniplast.nl



Beoordeeld is:
• Kwaliteitssysteem
• Product
• Periodieke controle

Buizen van PVC voor rioolpersleidingen

PRODUCTSPECIFICATIE

Buizen van PVC-U voor rioolpersleidingen, overeenkomstig BRL 2009.

De producten overeenkomstig onderstaande tabel behoren tot dit certificaat.

Kleur: de kleur van de buizen is grijs.

Tabel 1 - buis

D ^e	SDR 41 (PN6)	SDR 34 (PN8)
110	X	X
125	X	X
160	X	X
200	X	X
250	X	X
315	X	X


MERKEN

De producten worden gemerkt met het KOMO[®]-merk.

De uitvoering van dit merk is als volgt: onuitwisbare in- of opdruk.

Plaats van het merk: tenminste één keer per twee meter buislengte.

Verplichte aanduidingen:

- KOMO woord- of beeldmerk ;
- certificaatnummer;
- fabrieksnaam of handelsmerk;
- materiaalaanduiding;
- nominale druk of klasse-aanduiding;
- nominale buitendiameter;
- productieperiode of productiecode.

Merken met BRL 2009 is optioneel.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd om te worden toegepast in leidingen die bestemd zijn voor rioolpersleidingen.

Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht:

- NPR 7061 - "Aanleg van rioolpersleidingen van ongeplasteerd PVC";
- de verwerkingsrichtlijnen van de producent.

VERWERKINGSRICHTLIJNEN

De leverancier moet verwerkingsrichtlijnen verstrekken.

De richtlijnen, opgesteld in de Nederlandse taal, bevatten tenminste aanwijzingen betreffende transport, opslag en installatie van de producten.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Omniplast BV

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

NPR 7061: 1984 "Aanleg van rioolpersleidingen van ongeplasteerd PVC".

* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL